

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
районный дом детского творчества

П Р И К А З № 16-1

параграф 1

26.02.2020

Об устранении нарушений, согласно
предписания № 3\1\2 от 10.02.2020г.
Отделения надзорной деятельности
и профилактической работы
по Мильковскому району.

На основании предписания № 3\1\2 от 10.02.2020 г. Отделения надзорной
деятельности по Мильковскому району по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности,

приказываю:

1. Утвердить план по устранению нарушений, согласно предписания № 3\1\2 от 10.02.2020г. (Приложение №1).
2. Вести контроль за соблюдением сроков устранения нарушений. Ответственные: Королева Н.А. - зам. директора по АХР; Кондратова Ю.М. - заведующая хозяйством.
3. Предоставлять отчеты по исполнению предписания и устранению нарушений в Отделение надзорной деятельности по Мильковскому району в сроки, указанные в предписании. Ответственный: Королева Н.А. - Зам. директора по АХР.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Н.А. Супрунова

С приказом ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата
Королева Н.А.		26.02.2020
Кондратова Ю.М.		26.02.2020

План
по устранению нарушений МКУДО РДДТ в соответствии с предписанием № 3/1/2 от 10
февраля 2020 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

№	Вид нарушений	Перечень мероприятий по устранению	Срок устранения	Ответственный
1	Двери лестничных клеток 1, 2 этажей, не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах.	Оборудовать приспособлением для самозакрывания	01.05.2020	Кондратова Ю. М.
2	У гидрантов, являющихся источниками воды для наружного пожаротушения, а также на здании РДДТ отсутствуют указатели объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, указывающие место их расположения, а также расстояние до гидрантов.	Разместить указатели	01.05.2020	Кондратова Ю. М.
3	Огнетушитель № 2, установленный в помещении музея на первом этаже здания не исправен (в конструкцию огнетушителя внесены изменения, для соединения раструба с корпусом огнетушителя, применяется резиновый шланг, который имеет трещины, в соединениях применяется металлическая проволока)	Заменить раструб	01.05.2020	Кондратова Ю. М.
4	В танцевальном зале (позиция № 3 Технического паспорта на здание РДДТ) на стене у входной двери установлена электрическая розетка со сломанным корпусом.	Заменить электрическую розетку	01.05.2020	Кондратова Ю. М.
5	В помещении «Гуманитарная школа» на втором этаже здания (позиция № 28 Технического паспорта), в танцевальном зале на втором этаже здания (позиция № 3 Технического паспорта) у запасного эвакуационного выхода на стене отсутствует знак обозначающий место расположения ручного пожарного извещателя.	Разместить указатели	01.05.2020	Кондратова Ю. М.
6	Не обеспечено проведение работ по	Провести работы	01.05.2020	Кондратова Ю. М.

	<p>заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) (сквозное отверстие в стене в помещении «Школа логики» на втором этаже здания (позиция № 27 Технического паспорта).</p>			
7	<p>Запоры на дверях эвакуационных выходов (позиция № 5 Технического паспорта) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	<p>Поставить запоры</p>	01.05.2020	Кондратова Ю. М.
8	<p>Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности указанных на дверях помещений производственного и складского назначения (мастерские, складские помещения, узел учета теплоэнергии, и др.) в соответствии с СП 12.13130 (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI30).</p>	<p>Произвести необходимые расчёты, разместить таблички</p>	01.05.2020	Королёва Н. А.