

Муниципальное казённое учреждение  
дополнительного образования  
районный дом детского творчества

П Р И К А З № 16-1

26.02.2020

Об устранении нарушений, согласно  
предписания № 3\1\1 от 10.02.2020г.  
Отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Мильковскому району.

На основании предписания № 3\1\1 от 10.02.2020 г. Отделения надзорной деятельности по Мильковскому району по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  
**приказываю:**

1. Утвердить план по устранению нарушений, согласно предписания № 3\1\1 от 10.02.2020г. (Приложение №1).
2. Вести контроль за соблюдением сроков устранения нарушений. Ответственный: Королева Н.А. - зам. директора по АХР.
3. Предоставлять отчеты по исполнению предписания и устранению нарушений в Отделение надзорной деятельности по Мильковскому району в сроки, указанные в предписании. Ответственный: Королева Н.А. - Зам. директора по АХР.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



*Супру*

Н.А. Супрунова

С приказом ознакомлены:

Ф.И.О	Подпись	Дата
Королева Н.А.	<i>Королева</i>	26.02.2020

План  
по устранению нарушений МКУДО РДДТ в соответствии с предписанием № 3/1/1 от 10  
февраля 2020 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

№	Вид нарушений	Перечень мероприятий по устранению	Срок устранения	Ответственный
1	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> снята дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (из помещения позиция № 7 Технического паспорта в помещение позиция № 9, из помещения № 20 в помещение № 24), тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания.	Привести технический паспорт на здание дома творчества в соответствии с изменениями конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания	01.08.2020	Супрунова Н. А. Королёва Н. А.
2	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> в помещении (позиция № 14 Технического паспорта) возведена внутренняя перегородка делящая помещение на две части, и сделана дополнительная дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания.		01.08.2020	
3	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> в помещении (позиция № 15 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 16 Технического паспорта), (позиция № 30 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 20 Технического паспорта), (позиция № 32, № 33 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания.		01.08.2020	

4	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> в помещении (позиция № 19 Технического паспорта) снесена внутренняя перегородка, отделяющая от помещения (позиция № 18 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания		01.08.2020	
5	В отступление от проектных решений в здании <u>на втором этаже</u> из лестничной клетки (позиция № 30 Технического паспорта) демонтирована дверь, ведущая в помещение (позиция № 31 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания		01.08.2020	
6	В отступление от проектных решений в здании <u>на первом этаже</u> из помещения (позиция № 23 Технического паспорта) в помещение (позиция № 22 Технического паспорта) в место двери (согласно Технического паспорта) встроен в стену шкаф, тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания		01.08.2020	
7	На путях эвакуации в общих коридорах <u>первого и второго этажа</u> здания, применяются материалы (линолеум) для отделки полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	Предоставить сертификат на линолеум	01.08.2020	Супрунова Н. А. Королёва Н. А.