



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36
 E-mail: und@41.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99
 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мильковскому муниципальному району
 684300, Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, 82,
 тел. факс: 2-28-40 E-mail: ond-mmrf@41.mchs.gov.ru

Предписание № 3 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципальному казённому учреждению дополнительного образования
Районный дом детского творчества

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 3 от «22» января 2020 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период «10» февраля 2020 г. с «10» час. «30» мин. до «12» час. «30» мин. проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности Муниципальным казённым учреждением дополнительного образования Районный дом детского творчества, на объекте защиты, расположенном по адресу: Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 9,

проверку проводил(а):

Терёшкин Александр Иванович, главный государственный инспектор Мильковского МР по пожарному надзору

совместно с: Заместитель директора по АХР МКУ ДО РДДТ Королева Нина Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В отступление от проектных решений в здании на втором этаже снята дверь препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (из помещения позиция № 7 Технического паспорта в помещение позиция № 9 Технического паспорта).	п. 23 «д» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	01.08.2020	

Вх. № 103
 от 13.02.2020г.

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»		
2.	В отступление от проектных решений в здании на втором этаже снята дверь препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации из помещения (позиция № 20 Технического паспорта) в помещение (позиция № 24 Технического паспорта).	п. 23 «д» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»	01.08.2020	
3.	На путях эвакуации в общих коридорах первого и второго этажа здания, применяются материалы (линолеум) для отделки полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)	01.08.2020	

4.	<p>В помещении (позиция № 14 Технического паспорта) возведена внутренняя перегородка делящая помещение на две части, и сделана дополнительная дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке.</p>	<p>п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»</p>	01.08.2020	
5.	<p>На втором этаже в помещении (позиция № 33 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в техническом паспорте на здание дверь отсутствует).</p>	<p>п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»</p>	01.08.2020	
6.	<p>На втором этаже в помещении (позиция № 33 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в коридор, тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с</p>	<p>п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22</p>	01.08.2020	

	действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в техническом паспорте на здание дверь отсутствует).	июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»		
7.	На втором этаже в помещении (позиция № 32 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 31 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в техническом паспорте на здание дверь отсутствует).	п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»	01.08.2020	
8.	На втором этаже из помещения (позиция № 15 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 16 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в техническом паспорте на здание дверь отсутствует).	п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и	01.08.2020	

		сооружений.»		
9.	На втором этаже в помещении (позиция № 19 Технического паспорта) снесена внутренняя перегородка, отделяющая от помещения (позиция № 18 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в техническом паспорте на здание перегородка имеется).	п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»	01.08.2020	
10.	На втором этаже из лестничной клетки (позиция № 30 Технического паспорта) сделана дверь, ведущая в помещение (позиция № 20 Технического паспорта), тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в техническом паспорте на здание дверь отсутствует).	п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»	01.08.2020	
11.	На втором этаже из лестничной клетки (позиция № 30 Технического паспорта) демонтирована дверь, ведущая в помещение (позиция № 31 Технического паспорта), тем самым произведены изменения	п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона	01.08.2020	

	конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в техническом паспорте на здание дверь имеется).	Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»		
12.	На первом этаже из помещения (позиция № 23 Технического паспорта) в помещение (позиция № 22 Технического паспорта) в место двери (согласно Технического паспорта) встроен в стену шкаф, тем самым произведены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке.	п. 23 «о» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7*, п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений.»	01.08.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной

безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Мильковского
муниципального района по пожарному надзору
майор внутренней службы Терёшкин А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)



(подпись)

М.И.П.*

« 10 » февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица МКУ ДО РДДТ - директор МКУ ДО РДДТ
Супрунова Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » февраля 2020 г.

✓
(подпись)